

от 12.11.2021  
КНМ 07210061000201347418



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19 телефона доверия ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99  
тел.: – 8-8662-74-06-05, 8-8662-74-35-38, факс: 8-8662-74-26-50, e-mail: gu.mchs07@skfo.mchs.gov.ru

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

КБР, г. Нальчик, ул. А. КадYROва, 6, e-mail: undprkbr@skfo.mchs.gov.ru, тел.: – 8-8662-96-13-61, факс: 8-8662-96-07-96

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ по  
МАЙСКОМУ и ТЕРСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ**

361115, г. Майский ул. 9 Мая, 175, тел: 8-(86633) 21-5-90, факс: 21-5-90, e-mail: ondpr06@skfo.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 15 / 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)  
"Начальная школа-детский сад сельского поселения Верхний Акбаши»  
Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Во исполнение решения главного государственного инспектора Майского и  
Терского районов по пожарному надзору подполковника внутренней службы  
Бженбахова Андзора Муаедовича

№ 15 от « 12 » ноября 2021 года

в период с « 18 » ноября 2021 г. по « 30 » ноября 2021 г.

государственным инспектором Майского и Терского районов по пожарному  
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
надзору мл. лейтенантом вн. службы Шхагошевым Алибеком Мухамедовичем  
органа государственного пожарного надзора)

проведено выездная плановая проверка в отношении Муниципального казенного  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

общеобразовательного учреждения "Начальная школа-Детский сад сельского  
поселения Верхний Акбаши" Терского муниципального района Кабардино-  
Балкарской Республики, по адресу: КБР, Терский муниципальный район, с.п.  
Верхний Акбаши, ул. Ленина, 92.

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор  
МКОУ «НШДС с.п. Верхний Акбай» Тарканова Аза Руслановна.

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Проверить состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачного помещения	п. 13 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	19.04.2022г.	
2.	Ковровые дорожки на путях эвакуации надёжно прикрепить к полу	п. 31 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	19.04.2022г.	
3.	В отдельных помещениях запретить повреждённые электрические розетки	п. 35 «б» ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	19.04.2022г.	
4.	Запретить использование некалиброванных плавких вставок в электроцифровой.	п. 35 «д» ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	19.04.2022г.	
5.	Организовать проведение проверок работоспособности имеющегося внутреннего противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта	п. 48 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	19.04.2022г.	
6.	Организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1	п. 50 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об	19.04.2022г.	

	<i>раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты</i>	<i>утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</i>		
7.	<i>Огнетушители, установленные на объекте пронумерованы порядковым номерам.</i>	<i>п. 407 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</i>	19.04.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*Директор МКОУ «НШДС с.п. Верхний Акбаи»*

*Тарканова Аза Руслановна.*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

« 30 » 11 2021 года

*Государственный инспектор Майского и Терского районов по пожарному надзору младший лейтенант внутренней службы Шхагошев А.М.*

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

